

**RAPPORTO DI PROVA**

**134325 / 2**

Ricevimento campione: 17-11-11

Esecuzione prova: 21-11-11

Emissione rapporto:

Denominaz.campione: ILPOTECH VERNICIATO.

ILPO S.P.A.  
VIA FRIULI 1-3 - OSTERIA GRANDE  
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  
ITALIA

**Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:1989**

Dimensioni del provino (mm): inferiore al minimo previsto dalla norma  
Protezione dei bordi del provino: bordi verniciati  
Risultati della prova:

Valutazione	Osservazioni
5	Dopo 15 cicli non si riscontrano difetti.

Livello di prova raggiunto:	5
-----------------------------	---

**Annotazioni:**

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
Dott. Andrea Giavon